

SCANDINAVIAN



SPACARE

Brugsanvisning for SpaCare pH-Down SwimSpa

Gælder for følgende varenumre: 401

SpaCare pH-Down SwimSpa anvendes i swimspa til at sænke vandets pH-værdi. pH-værdien måles med en pooltester (tabletter) eller en elektronisk SmartTest. Er pH- værdien over 7,4 tilsættes **pH-Down**.

ANVENDELSE:

Tilsæt 20 ml **pH-Down** per 1000 liter vand i swimspa'en.

EKSEMPEL: Der er 7000 liter vand i swimspa'en, og pH er målt til 7.

Derfor tilsættes $7 \times 20 = 140$ ml **pH-Down**. Anvend spaberegneren på www.spacare.dk for præcis angivelse af doseringsmængde.

Den mængde **pH-Down**, der ønskes tilsat, drysses forsigtigt ud i badevandet med massagepumpen kørende. Efter ca. 20 min. kontrolleres pH-værdien ved en ny måling. Gentag om nødvendigt behandlingen ved tilsætning af endnu en portion **pH-Down**, indtil pH-værdien ligger mellem 7,0-7,4.

Kontroller og reguler jævnlige klor, pH og alkalinitet til værdierne.

Klor: 1,0-3,0 mg/l – **pH:** 7,0-7,4 – **alkalinitet:** 80-120 mg/l.



WENDT&SØRENSEN
WE PURIFY AIR & WATER